

Wegen der Belastung der Busspannung empfehle ich die Verwendung eines 78L05.
Ich habe im IP-Symcon-Forum noch Varianten der Schaltung nachgereicht.
Galvanische Trennung kommt demnächst.
Leider kann ich nichts selber testen und bekomme daher wenig eigene Erfahrungen.
Insbesondere mit der μ P-Schaltung habe ich es sehr schwer, ohne eigenen E-Bus.
Was mich interessieren würde ist, ob auch die Wolf-Software damit funktioniert.
Grüß Helmut